

IEKLĀŠANAS RISINĀJUMI PLAKANIE JUMTI

BMI

JUMTA STĀVOKLIS	JUMTA PAMATNE	SLĀNI TERMISKĀ IZOLĀCIJA	1	SLĀNI HIDROIZOLĀCIJA BITUMA SEGUMS VIENKĀRTAS	3	HIDROIZOLĀCIJAS VEIDS ICOPAL COSMOFIN GG PLUS PVC
-----------------	---------------	-----------------------------	---	--	---	---

ICOPAL MS 112M polimēru hermētiķis vai analogs

dībelis

piespiedējlište **ICOPAL STANDARD AL 40/1,0/2000**

PVC membrāna

COSMOFIN GG PLUS (1,2 - 2,0)

no Cosmofin PVC skārda veidota lište,
stiprināta pie stingras pamatnes

šuves metinājums vismaz 25mm platumā

25 mm

siltumizolācija (EPS polistirols, vai minerālvate
vai PUR/PIR plāksnes)

5cm

Jumta konstrukcija (nesošā profiloksne,
dzelzsbetona pārsegums, koka pārsegums)

Segmentēts vai noapaļots stūris, piem. cementa javas fāzējums
vai trīstura lište no EPS, minerālvates, PUR/PIR izolācijas vai koka

UZMANĪBU: Sintētiskā hidroizolācijas membrāna jāpabeidz pie sienas sniega segas augstumā, bet ne mazāk kā 30 cm virs esošās jumta virsmas. Ja membrāna tiek uzstādīta augstumā virs 50cm, ir nepieciešams izveidot starpstiprinājumu pacējuma vidusdaļā. Virs piespiedējlištes jāuzklāj blīvējums, izmantojot Icopal MS 112 M polimēru hermētiķi. Piespiedējlište jānostiprina ar mehānisku stiprinājumu, kas atbilst sienas materiālam.

GGL, 03. 2019

Visas tiesības aizsargātas - BMI Group

**Vienslāņa, sintētiska COSMOFIN GG PLUS PVC
jumta seguma piestiprināšana pie sienas,
izmantojot piespiedējlištes
ICOPAL STANDARD AL 40/1.0/2000**

Rasējums
. . . 1.3
D detaļa